

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-RU.АГ67.В.00130/21

Серия **RU** № **0780179****Дополнительная информация**

Условия хранения согласно группы ОЖ2 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Срок службы кабелей – не менее 30 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации кабелей, указанных в ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Технические условия».

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:

31996-2012 (п.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3; 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.2.6, 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (п.п. 1, 2, 4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.7.1-5.2.7.3) «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.2, 5.3) «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Показатели пожарной опасности: ПРГО 1, ПРГП 16.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)

Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)