

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00614

0001726

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Экокабель». Адрес: 180502, РОССИЯ, Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», д.18, офис 11. ОГРН: 1126027003838. Телефон/Факс: 29-22-34

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Экокабель». Адрес: 180502, РОССИЯ, Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», д.18, офис 11. ОГРН: 1126027003838. Телефон/Факс: 29-22-34

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке. Марок: ВВГнг(A) – LSLTx, ВВГЭнг(A) - LSLTx, ВВШнг(A) - LSLTx, ВВГ-Пнг(A) – LSLTx, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 300мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ

Код ОК 27.32.13.150

Код ТН ВЭД России
8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п.п.5.3;5.4;5.9.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/А-08/09/21 от 08.09.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.32.13-003-38844338-2017 «Кабели силовые пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2021 по 07.09.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров