



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00147/22

Серия **RU** № **0277996**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКАБЕЛЬ». ОГРН: 1126027003838. Место нахождения (адрес юридического лица): зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», дом 18, офис 112, деревня Моглино, Псковский район, Псковская область, 180502, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Пожиговская, дом 18А, город Псков, Псковская область, 180022, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-33. Адрес электронной почты: info@ecocable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица): зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», дом 18, офис 112, деревня Моглино, Псковский район, Псковская область, 180502, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Пожиговская, дом 18А, город Псков, Псковская область, 180022, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными гибкими жилами, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, числом жил от 1 до 70, номинальным сечением жил от 0,5 мм² до 150,0 мм² включительно, согласно приложению (бланк № 0782832). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-009-38844338-2017 «Кабели силовые гибкие». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2205-19 от 26.05.2022, № 2205-20 от 26.05.2022, № 2205-31 от 30.05.2022, № 2206-05 от 02.06.2022, № 2206-06 от 02.06.2022, № 2206-07 от 02.06.2022, № 2206-08 от 02.06.2022, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 8943/РС от 30.05.2022, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0221ТС/АП от 01.06.2022 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования" (Пп. 2.2.1-2.2.4, 2.2.4а, 2.2.6, 2.2.8-2.2.10, 2.3.1, 2.3.1а, 2.3.2, 2.3.3, 2.5.3, 2.5.4, 6.1), ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.06.2022

ПО 02.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Диана Геннадьевна Герасимова
(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Юрий Вячеславович Герасимов
(подпись)

Юрий Вячеславович Герасимов

(Ф.И.О.)