

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00147/22

Серия **RU** № **0782832**

### Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	<p>Кабели силовые, с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, числом жил от 1 до 70, номинальным сечением жил от 0,5 мм<sup>2</sup> до 150,0 мм<sup>2</sup> включительно, марок: КГВВ, КГВВ-П с общим экраном под оболочкой марки КГВЭВ.</p> <p>Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2). Показатель пожарной опасности: ПРГО 1.</p>	ТУ 27.32.13-009-38844338-2017 «Кабели силовые гибкие»
8544 49 910 8	<p>Кабели силовые, с медными гибкими жилами, не распространяющие горение, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, числом жил от 1 до 70, номинальным сечением жил от 0,5 мм<sup>2</sup> до 150,0 мм<sup>2</sup> включительно, марок: КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А) с общим экраном под оболочкой марки КГВВЭнг(А).</p> <p>Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.3). Показатель пожарной опасности: ПРГП 1б.</p>	ТУ 27.32.13-009-38844338-2017 «Кабели силовые гибкие»
8544 49 910 8	<p>Кабели силовые, с медными гибкими жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, числом жил от 1 до 70, номинальным сечением жил от 0,5 мм<sup>2</sup> до 150,0 мм<sup>2</sup> включительно, марок: КГВВнг(А)-LS, КГВВ-Пнг(А)-LS, с общим экраном под оболочкой марки КГВВЭнг(А)-LS.</p> <p>Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.4, 5.6). Показатель пожарной опасности: ПРГП 1б, ПД2, ПТПМ 2.</p>	ТУ 27.32.13-009-38844338-2017 «Кабели силовые гибкие»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Диана Геннадьевна Герасимова*  
(подпись)

Диана Геннадьевна Герасимова  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Юрий Вячеславович Герасимов*  
(подпись)

Юрий Вячеславович Герасимов  
(Ф.И.О.)

