



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00150/22

Серия **RU** № **0277999**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКАБЕЛЬ». ОГРН: 1126027003838. Место нахождения (адрес юридического лица): зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», дом 18, офис 112, деревня Моглино, Псковский район, Псковская область, 180502, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Пожиговская, дом 18А, город Псков, Псковская область, 180022, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-33. Адрес электронной почты: info@ecocable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица): зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», дом 18, офис 112, деревня Моглино, Псковский район, Псковская область, 180502, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Пожиговская, дом 18А, город Псков, Псковская область, 180022, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными жилами, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм² включительно, согласно приложению (бланк № 0782835). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-38844338-2018 «Кабели, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2206-18 от 08.06.2022, № 2206-21 от 10.06.2022, № 2206-24 от 15.06.2022, № 2206-25 от 15.06.2022, № 2206-26 от 15.06.2022, № 2206-27 от 15.06.2022, № 2206-28 от 15.06.2022, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 8985/РС от 16.06.2022, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0230ТС/АП от 16.06.2022 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016
 Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31996-2012 (п.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.2.6; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3; 5.2.5.1 (п.п. 1, 2, 4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.7.1-5.2.7.3); ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на продукцию, изготовленную с 01.05.2022, с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания. Сертификат соответствия выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00148/22 с 22.10.2020 с 17.06.2022 по 16.06.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.06.2022 **ПО** 16.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(Подпись)
 (подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова
 (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
 (подпись)

М.П. Юрий Вячеславович Герасимов
 (Ф.И.О.)