

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00150/22

Серия **RU** № **0782835**

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	<p>Кабели силовые, с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил из ряда: (1; 2; 3: 4: 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм<sup>2</sup> до 240 мм<sup>2</sup> включительно, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS; экранированные, марки: ВВГЭнг(А)-LS; с изоляцией защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент марки ВВШвнг(А)-LS.</p> <p>Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.4, 5.6). Показатель пожарной опасности: ПРГП 16, ПД2, ПТПМ 2.</p>	<p>ТУ 27.32.13-002-38844338-2018 «Кабели, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением»</p>
8544 49 910 8	<p>Кабели силовые, с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо-и газовыделением, огнестойкие, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил из ряда: (1; 2; 3: 4: 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм<sup>2</sup> до 240 мм<sup>2</sup> включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS.</p> <p>Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8). Показатель пожарной опасности: ПРГП 16, ПД2, ПТПМ 2, ПО 1.</p>	<p>ТУ 27.32.13-002-38844338-2018 «Кабели, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*



Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Юрий Вячеславович Герасимов (Ф.И.О.)