



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00152/22

Серия **RU** № **0278001**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКАБЕЛЬ». ОГРН: 1126027003838. Место нахождения (адрес юридического лица): зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», дом 18, офис 112, деревня Моглино, Псковский район, Псковская область, 180502, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Пожиговская, дом 18А, город Псков, Псковская область, 180022, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-33. Адрес электронной почты: info@ecocable.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица): зона Особая экономическая зона ППТ «Моглино», дом 18, офис 112, деревня Моглино, Псковский район, Псковская область, 180502, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Пожиговская, дом 18А, город Псков, Псковская область, 180022, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Провода для стационарной прокладки в электрических цепях, с медной жилой, сечением от 0,5 до 150 мм<sup>2</sup>, на номинальное напряжение 450/750В согласно приложению (бланк № 0782837). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-004-38844338-2018 «Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение 450/750 В включительно». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 2206-19 от 08.06.2022, № 2206-20 от 10.06.2022, № 2206-29 от 15.06.2022, № 2206-30 от 15.06.2022, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 8986/РС от 16.06.2022, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0231ТС/АП от 16.06.2022 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016 г.  
Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.2, 5.2.1.3 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.4.1 (п.п. 1, 2, 3, 4, 5 табл. 2), 5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.3.1, 5.3.2); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на продукцию, изготовленную с 01.03.2022, с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания. Сертификат соответствия выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00149/22 с 17.06.2022 по 16.06.2027.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 04.07.2022

**ПО** 16.06.2027

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Диана Геннадьевна Герасимова

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Юрий Вячеславович Герасимов

(Ф.И.О.)