

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00130/21

Серия **RU** № **0780178**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марок: ВВГ, ВВГ-П; экранированные марки ВВГЭ; с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, марки ВБШв, с числом жил из ряда: 1; 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2). Показатель пожарной опасности: ПРГО 1.	ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Технические условия»
8544 49 910 8	Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А); экранированные марки ВВГЭнг(А); с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки ВБШнг(А); с числом жил из ряда: 1; 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.3). Показатель пожарной опасности: ПРГП 16.	ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Диана Геннадьевна Герасимова
(подпись)

Юрий Вячеславович Герасимов
(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)

М.П. Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)